



Nr sprawy: **ZP-2/2014**

Warszawa, 8 kwietnia 2014 r.

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wg. Rozdzielnika

dotyczy: odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja treści SIWZ do postępowania nr **ZP-2/2014** na dostawę wraz z montażem mebli oraz rolet w ramach realizacji pn. „Budowa nowego budynku oraz rozbudowa istniejącego budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie”.

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Pzp (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie przekazuje treść pytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania do Zadania nr 2 stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ:

Pytanie nr 1:

dot. 9

W którym miejscu ma być ulokowana drabinka? Czy wycena ma ją uwzględniać? Proszę o opis tej drabinki?

Odpowiedź:

Drabina nie podlega wycenie i nie stanowi przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2:

dot. 1

A- Jeżeli szerokość regału planowano na 233 cm, a ma on być podzielony na wskazane kolumny o szer : 30, 30, 60 i 113 (co daje dokładnie 233) dopuszczają Państwo zwężenie tych szerokości o ok 2 cm każdą - czyli o grubość płyty która tworzy przegrody i boki zabudowy?

B- Podział na 4 skrzydła - nie gwarantuje wysówu szuflad. Podział na 3 skrzydła wymaga zastosowanie prowadnicy z 3 kanałami - renomowane firmy systemó przesównych nie mają takich w ofercie. Czy dopuszczają Państwo aby zastosować 2 skrzydła suwane?

C- Największa płyta laminowana oferowana standardowo na rynku ma wysokość 280 cm. wysokość uchwytów - krawędzi takich drzwi to maksymalnie 300 cm. Te materiały nie wystarczają do regałów wyższych niż 300 cm. Czy dopuszczają Państwo zastosowanie podziału poprzecznego regału i drzwi na wysokości ok 250 cm?

D - jak bardzo będą obciążane szuflady - czy wystarczy półka gr 1,8cm z płyty laminowanej co przy obciążeniu grozi jej wygięciem?

Odpowiedź:

A- dopuszczamy zwężanie tych przestrzeni, ale tylko kosztem pierwszej przegrody 30 cm, wysokość 300 cm- zwężenie światła przestrzeni do 26 cm, druga i trzecia przegroda

muszą zachować wskazane szerokości 30 i 60 cm, pozostałe 4 cm można odebrać z przestrzeni 113 cm.

B- Nie dopuszczamy podziału na dwa skrzydła.

C- Dopuszczamy łączenie.

D- Grubość płyt 1,8 cm będzie wystarczająca, na półkach nie będą przechowywane ciężkie obiekty.

Modyfikacja:

W załączniku nr 6 do SIWZ w pozycjach Nr 9 i 11, Zamawiający wymaga aby „lada na wymiar” i „szafa do zabudowy” były w okleinie imitującej kolor jasnego drewna (płyta laminowana) – kolor brzoza. W pozycji pkt 9 należy również przewidzieć szuflady, zgodne z rysunkiem.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert z „11.04.2014 r. godzina 10:00” na „16.04.2014 r. godzina 10.00”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.04.2013 r. o godzinie 10.15. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

REKTOR

prof. Adam Myjak

/podpis/

.....
(podpis przedstawiciela Zamawiającego)