

Warszawa, 18 lipca 2018 r.

Znak sprawy: ZP – 2 / 2018

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa i renowacja Pałacu Czapskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na potrzeby działalności kulturalnej i edukacji artystycznej”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, VIII Oś priorytetowa – Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Numer projektu: POIS.08.01.00-00-1027/17.*

W związku z pytaniami dot. treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w ramach postępowania o udzielenie ww. zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami oraz zmianę treści SIWZ.

Pytanie 1

Prosimy o zmianę wymogu odnośnie zdolności technicznej z pkt. 3.1.1.1 SIWZ tj. prosimy o zmianę kwoty 2.000.000,00 PLN brutto na kwotę 1.700.000,00 zł brutto.

Po zmianie pkt. 3.1.1.1 SIWZ miał by brzmienie: „co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu robót budowlanych obejmujących co najmniej konserwację i wymianę stolarki okiennej oraz posadzek w obiekcie znajdującym się pod ochroną konserwatorską, o wartości nie mniejszej niż 1.700.000,00 PLN brutto) każde zamówienie oraz potwierdzić, że wskazane roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,”.*

Zmiana powyższego zapisu zwiększy konkurencję oraz umożliwi wzięcie udziału większej ilości podmiotów w niniejszym postępowaniu przetargowym, a jest w naszej ocenie stosunkowo niewielką korektą.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje poniższej zmiany zapisów SIWZ:

- 1) W Rozdziale VIII SIWZ (Warunki udziału w postępowaniu), **pkt 3.1.1.1 otrzymuje brzmienie:**

„3.1.1.1. co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu robót budowlanych obejmujących co najmniej konserwację i wymianę stolarki okiennej oraz posadzek w obiekcie znajdującym się pod ochroną konserwatorską, o wartości nie mniejszej niż

1.700.000,00 PLN brutto^{)} każde zamówienie oraz potwierdzić, że wskazane roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,”;*

- 2) W rozdziale XV SIWZ (Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert), **ust. 2 otrzymuje brzmienie:**

„2. Termin złożenia oferty: do dnia 25.07.2018 r. do godziny 12:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego w sposób podany w ust. 1.”;

- 3) W rozdziale XV SIWZ (Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert), **ust. 3 otrzymuje brzmienie:**

„3. Publiczne otwarcie ofert: nastąpi w sali nr 206 Zamawiającego, 00-068 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 5, w dniu 25.07.2018 r. o godzinie 12:30.”.

Pytanie 2

Mamy pytanie dotyczące instalacji nagłośnienia.

W dokumentacji zamieszczonej na stronie zamawiającego oprócz przedmiaru instalacji nagłośnienia brak jest dokumentacji technicznej dotyczącej w/w instalacji.

Czy możemy prosić o umieszczenie na stronie zamawiającego dokumentacji.

Jeżeli zamawiający nie dysponuje dokumentacją to prosimy o podanie parametrów urządzeń, takich jak odtwarzacze, konsolety mikserskie, sterowniki do matryc, wzmacniacze sieciowych, splittera antenowego aktywnego, mikrofonów przenośnych, zestawu głośnikowego, cyfrowych procesorów, konsolet mikserskich oraz pozostałych urządzeń wymienionych w „Przedmiarze - Instalacje teletechniczne - nagłośnienie”.

Odpowiedź:

Zamawiający w Dokumentacji technicznej, stanowiącej Załącznik Nr 1 do SIWZ, w przedmiarze robót dotyczącym branży elektrycznej w zakresie nagłośnienia **wykreśla pozycje od 25 do 39.**

Niniejsza zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną część i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców. Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

Ponadto Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, z uwzględnieniem postanowień art. 12a ust. 1 - 2 ustawy Pzp.

Michał Leszczyński

*Kanclerz
Akademii Sztuk Pięknych w
Warszawie*